



Laboratorio Polytex de Investigación y
Ensayos de Materiales Plásticos

Certificado de Calidad

Producto GEOTEXTIL PP BPM 0200GR 4X130M NT
Ancho 4,0 [m]
M² por Rollo 520
Guia 148740

Lote: 250204029

Propiedades	Unidad	Norma	Resultados
Resistencia a la Tracción	N	ASTM D 4595	MD: 848 TD: 836
Elongación	%	ASTM D 4595	MD: 60 TD: 67
Resistencia al Rasgado Trapezoidal	N	ASTM D 4632	MD: 367 TD: 344
Resistencia al Punzonamiento CBR	N	ASTM D 6241	1924
Tamaño abertura de poros	mm	ASTM D 4751	0,08
Masa por unidad de área	g/m ²	ASTM D 5261	202

Observaciones: Todos los valores son entregados por el fabricante, en certificado de calidad de origen.

Mario Contreras Cardenas
Subgerente Técnico



Panamericana Norte N°21000, Santiago, Chile
Teléfono: (56-02) 6771056, Fax (56-02) 6771081
E-mail: info@iqpolytex.cl , www.polytex.cl