



Laboratorio Polytex de Investigación y
Ensayos de Materiales Plásticos

Certificado de Calidad

Producto	GEOTEXTIL PP MF 0200GR 4,6X200M NT		
Ancho	4,6 [m]	Lote: 169989	
M ² por Rollo	920		
GUIA	146656		

Propiedades	Unidad	Norma	Resultados
Fuerza al Agarre	N	ASTM D 4632	533
Resistencia al Punzado	N	ASTM D 4833	264
Resistencia al Rasgado Trapezoidal	N	ASTM D 4533	235
Resistencia al Deterioro de Geotextiles a la Exposición de Luz U.V y Agua	%	ASTM D 4355	Mayor 70%
AOS	mm	ASTM D 4751	0,20
Permitividad	s-1	ASTM D 4491	1,7
Masa por Unidad de Area	g/m ²	ASTM D 5261	204,4

Observaciones: Todos los valores son entregados por el fabricante, en certificado de calidad de origen.

Mario Contreras Cardenas
Subgerente Técnico

Panamericana Norte N°2100, Santiago, Chile
Teléfono: (56-02) 6771056, Fax (56-02) 6771081

